



Office Of MORENA COLLECTOR/ FIRE OFFICER  
CHAMBAL Division , MORENA  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

अनापति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005247/FNOC/COL/2022/2295  
आवेदन की तिथि / Application Date : APR 11, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-APR-22  
आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S TRS GLOBAL SCHOOL MORENA M/S LATE RATAN SINGH  
आवेदक का पता / Applicant Address : SMRATI SHIKSHA CHAIRMAN: SATYAPRAKASH SINGH  
BHOPATPUR, M S ROAD, BEHIND DANTRE PETROL PUMP,  
JOURA, MADHYA PRADESH 476221  
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 15175 (Sq.Mtr.)  
संपत्ति का पता / Property Address : BHOPATPUR, M S ROAD, BEHIND DANTRE PETROL PUMP,  
JOURA. MADHYA PRADESH 476221 MORENA District Rural Area  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर 6100005247 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।


टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आकिटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।


गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

  
Manager  
TRS Global School  
Joura (M.P.)

Page 1 of 4

  
Principal  
TRS Global School  
Joura, Morena (M.P.)



Office Of MORENA COLLECTOR/ FIRE OFFICER  
CHAMBAL Division , MORENA  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
अनापत्ति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005247/FNOC/COL/2022/2295  
आवेदन की तिथि / Application Date : APR 11, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-APR-22  
आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S TRS GLOBAL SCHOOL MORENA M/S LATE RATAN SINGH  
SMRATI SHIKSHA CHAIRMAN: SATYAPRAKASH SINGH

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.



Office Of MORENA COLLECTOR/ FIRE OFFICER  
CHAMBAL Division , MORENA  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

अनापति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005247/FNOC/COL/2022/2295

आवेदन की तिथि / Application Date : APR 11, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-APR-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S TRS GLOBAL SCHOOL MORENA M/S LATE RATAN SINGH  
SMRATI SHIKSHA CHAIRMAN: SATYAPRAKASH SINGH

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थापन करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सख्त स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।



Office Of MORENA COLLECTOR/ FIRE OFFICER  
CHAMBAL Division , MORENA  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

अनापति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005247/FNOC/COL/2022/2295

आवेदन की तिथि / Application Date : APR 11, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-APR-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S TRS GLOBAL SCHOOL MORENA M/S LATE RATAN SINGH  
SMRATI SHIKSHA CHAIRMAN: SATYAPRAKASH SINGH

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

Bakki  
Karthikeyan

Digitally signed by Bakki Karthikeyan  
DN: cn=Bakki Karthikeyan, o=Personal, title=1029,  
pseudonym=2ba3d9f09cbb0b749abb  
4000eb78667d38aa9e17ac4a964e842  
ea27d188ac7, postalCode=462016,  
st=Madhya Pradesh,  
serialNumber=05e4c799540f6063d02c  
1d6de656bd9b5ecc0d7c4d39e8733e80  
2400b52cd116, cn=Bakki Karthikeyan  
Date: 2022. 17:27:51 +05'30'

Collector / Fire Officer  
MORENA COLLECTOR  
CHAMBAL Division , MORENA  
Madhya Pradesh